

1 Контрола исправности ватрогасних апарата за почетно гашење пожара врши се у:

Одговор
1 периодичном размаку од једне године
2 периодичном размаку од двије године
3 периодичном размаку од три године

2 Мјере заштите од пожара су:

Одговор
1 само оне које су утврђене законом
2 мјере које су утврђене законом и другим прописима
3 нису утврђене законом

3 Контрола исправности хидрантске мреже се врши у:

Одговор
1 периодичном размаку од једне године
2 периодичном размаку од двије године
3 периодичном размаку од три године

4 Разводни ормарићи разводне батерије електричне инсталације морају бити:

Одговор
1 отворене
2 затворене али не и закључане
3 затворене и закључане

5 Радници који раде у котловници и рукују запаљивим течностима морају бити:

Одговор
1 Посебно обучени и имати стручни испит за руковање запаљивим течностима
2 Стално запосни и обучени без стручног испита
3 Може радити сваки запосленик

6 У котловницама у непосредној близини резервоара у којему је складиштено уље заложење смије се:

Одговор
1 пушити
2 радити отвореним пламеном
3 контролисати

7 Врсте котлова за централно гријање (заокружити нетачан одговор)

Одговор
1 на чврсто гориво
2 на воду
3 на плин

8 Основни елементи за централно гријање су:

Одговор
1 извор топлоте,дистрибуција топлоте,грејна тијела
2 спојница
3 ложиште

9 Котао за централно гријање служи за :

Одговор
1 хлађење воде
2 загријавање воде
3 чување воде

10 Экспанзиона боца је :

Одговор
1 посуда за складиштење воде
2 посуда под притиском
3 посуда под притиском од челика са мембраном

11 Улога експанзионе боце је :

Одговор
1 одржава притисак у границама код затворених система
2 подмазивање система гријања
3 чување и складиштење воде

12 Сигурносни вентил служи да:

Одговор
1 штити систем од воде
2 штити систем од превеликог притиска
3 штити систем од прегријавања

13 Сигурносни вентил служи се активира када је

Одговор
1 притисак 0,5 бара
2 притисак 1-1,5 бара
3 притисак 2,5-3 бара

14 Који је радни притисак у систему централног гријања:

Одговор
1 3-4 бара
2 0,5 бара
3 1-1,5 бара

15 Која је максимална температура загријавања воде:

Одговор
1 120 степени Ц
2 80 степени Ц
3 100 степени Ц

16 Која је температура полазног вода тачна:

Одговор
1 90 степени Ц
2 130 степени Ц
3 120 степени Ц

17 Улога циркулационе пумпе је:

Одговор
1 да помаже циркулацију воде у систему
2 да помаже пуњење система водом
3 да помаже пражњење система водом

18 Запаљиве течности су сврстане према температуре паљења у слиједеће групе:

Одговор
1 прва, друга, трећа
2 прва, четврта, пета
3 друга, трећа, четврта

19 У случају пожара потребно је урадити слиједеће:

Одговор
1 прекинути довод горива
2 пустити да изгори котловница
3 позвати полицију

20 Запаљиве течности се држе у:

Одговор
1 резервоарима
2 отвореним кантама
3 у холу школе

21 Резервоари према начину градње могу бити:

Одговор
1 надземни
2 подземни
3 надземни и подземни

22 Средства за гашење пожара према агрегатном стању се дијеле на:

Одговор
1 чврста,течна,гасовита
2 чврста и течна
3 гасовита и течна

23 Врсте пожара по класама су:

Одговор
1 А,Б,Ц
2 А,Б,Ц,Е
3 А,Б,Ц,Д

24 Ручни апарат за гашење пожара је:

Одговор
1 апарат са хемијском пјеном
2 апарат са водом
3 апарат са угљен диоксидом(ЦО2)

25 Колико циркулационих пумпи мора имати систем централног гријања

Одговор
1 три
2 два
3 четири

26 Да би дошло до процеса горења потребно је испунити три услова и то:

Одговор
1 присуство гориве материје,кисеоника,упаљача
2 присуство гориве материје,кисеоника,топлотне енергије
3 присуство горив ематерије,кисеоника,воде

27 Начин озрачивања система централног гријања:

Одговор
1 ручно
2 аутоматски
3 ручно и аутоматски

28 Када почиње грејна сезона:

Одговор
1 01.октобра
2 01.новембра
3 15.октобра

29 Шта спада у А класу врстепожара:

Одговор
1 дрво,текстил,папир,угаљ
2 пропан,будан,водоник,метан
3 алуминијум,магнезијум,калијум

30 Шта спада у Ц врсте пожара:

Одговор
1 пропан,бутан,ацетилен,водоник,метан
2 дрво,текстил,папир,угаљ
3 бензин,уље,лакови,алкохол

